

Prüfung von Sprinklerrohren

Alles unter einem Dach

Trennen - Prüfen - Dokumentieren

Für die Prüfung von Alterung und Korrosionsschäden in Sprinklerrohren werden die angelieferten Rohrabschnitte komplett aufgetrennt und die gesamte Innenoberfläche untersucht.

Die grössten und tiefsten Korrosionsangriffe werden dokumentiert vermessen und bei Bedarf bewertet.

Werkstatt und Labor (Akkreditiert nach ISO/IEC 17025; STS 0052) sind unter einem Dach, daher können diese Untersuchungen kostensparend, effizient und schnell abgewickelt werden.

Die Nähe zum Brandschutz-Team (Akkreditiert nach ISO/IEC 17020, STS 0073 Typ A) in unserem Hause bietet zusätzlich die Möglichkeit, Experten zum Thema Brandschutz, Inspektionen und Sprinkleranlagen schnell und unkompliziert zuziehen zu können.

Prüfung Rohr/Rohrsegmente: CHF 240.- / Rohr

Administration: zzgl. CHF 50.- / Auftrag

Bericht/Dokumentation: zzgl. CHF 210.- / Auftrag
(Standardmass 60 cm Länge)

Die Rohre werden nach der Überprüfung für 3 Monate gelagert, anschliessend entsorgt oder an den Auftraggeber zurückgesandt.

Bearbeitungszeit / Durchlaufzeit 5 Arbeitstage
oder nach Absprache.

Anlieferung jeden Tag bis 16.30 Uhr möglich!

Abholung beim Kunden in Abstimmung möglich!

Die Swiss Safety Center AG ist ein Unternehmen der SVTI-Gruppe und damit Teil des Kompetenzzentrums für technische Sicherheit und Risikomanagement. In diesem Rahmen bietet das Swiss Safety Center eine umfassende Dienstleistungspalette für Industrie, Handel und Gewerbe an. Dazu zählen Prüfungen, Zulassungen, Inspektionen, Konformitätsbewertungen, CE-Kennzeichnungen und Zertifizierungen, Begutachtungen, Expertisen, Werkstoffprüfungen, Schadenprävention sowie fachbezogene Aus- und Weiterbildungen.



Aufgetrenntes Sprinklerrohr mit Korrosion auf der Innenseite



Gereinigtes Rohr mit Korrosionsnarbe

Informationen und Anlieferung:

Peter Fleischmann
AVOR
D +41 44 877 63 30
peter.fleischmann@safetycenter.ch

Dr.-Daniel Galsterer
Leiter Werkstofftechnik
D +41 44 877 63 21 / M +41 76 309 45 19
Daniel.Galsterer@safetycenter.ch

Swiss Safety Center AG
Richtistrasse 15, CH-8304 Wallisellen